

発行番号15-008号

認 定 証

種 別	避難設備（高輝度蓄光式誘導標識）	
型 式 記 号	LWS-1	
適 用 規 格	E010-14・E011-14	
申 請 者 名	所 在 地	大阪府大阪市旭区赤川4-2-16
	名 称	コドモエナジー株式会社
	代 表 者	代表取締役社長 岩本泰典
認 定 番 号	HP-043号	
認 定 年 月 日	平成27年1月27日	
認 定 有 効 期 限	平成30年3月31日	

上記適用規格に適合するものであることを認定します。



一般財団法人 日本消防設備安全センター

理事長 襲 田 正 徳



様式6号

高輝度蓄光式誘導標識の型式認定附属書

項 目		内 容			
申請者	所在地	大阪府大阪市旭区赤川4-2-16			
	名称	コドモエナジー株式会社			
	代表者	代表取締役社長 岩本泰典			
型式記号		LWS-1			
認定番号		HP-043号			
認定日		平成27年1月27日			
設置環境		屋内・屋外兼用			
設置場所		床・壁用（1m未満／1m以上）			
標識区分		S200級			
機能 評価 項目	耐摩耗性	適合（JIS A 1451に適合）			
	耐水性	適合			
	耐候性	適合			
	耐燃性	非該当			
	耐薬品性	適合			
	曲げ破壊荷重	適合			
	すべり抵抗	乾燥状態	（ C. S. R 値 0.8 ）		
		粒子分散	（ C. S. R 値 0.5 ）		
		水・粒子分散	（ C. S. R 値 0.6 ）		
		食用油	（ C. S. R 値 0.1 ）		
	耐凍結融解性	適合			
	耐汚染性	適合			
	表示面輝度	標識区分	励起照度	20分後輝度 mcd/m ²	60分後輝度 mcd/m ²
S200級		200Lx20分間	250以上	75以上	
		100Lx20分間			
	50Lx20分間				
発光色	ピーク波長	513 nm			
注意事項					



一般財団法人 日本消防設備安全センター

理事長 襲田正徳

